



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГКОУ МО «Созвездие»
Слюнченко Ж.Г.

**Проверки и инвентаризации первичных средств пожаротушения
ГКОУ МО «Созвездие»
по состоянию на 09.08.2017 г.**

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности Зыковой А.В.,
заместителя директора по АХЧ Стражинская Л.И. и работника службы безопасности
Азуевский И.В., произвела проверку и состояние огнетушителей

В результате проверки выявлено следующее:

1. Количество огнетушителей соответствует норме и пожарных кранов, в наличие 24
огнетушителей и 7 пожарных кранов.

Из них:

- ОП – 5(3) – 5 шт., перезарядка произведена в июле 2017 г. (Следующая перезарядка назначена на июль 2022 г.)
- ОП – 4(3) – 15 шт., перезарядка произведена в июле 2017 г. (Следующая перезарядка назначена на июль 2022 г.)
- ОУ – 5 – 4 шт., перезарядка произведена в июле 2017 г. (Следующая перезарядка назначена на июль 2022 г.)

2. Огнетушители пронумерованы, располагаются в здании согласно требованиям правил
пожарной безопасности.

Выявленные недостатки: отсутствуют.

Члены комиссии:

Заместитель директора по безопасности  Зыкова А.В.

Заместитель директора по АХЧ  Стражинская Л.И.

Работник службы безопасности  Азуевский И.В.